Blocs autonomes d'alarme sonore manuels
(sonores et lumineux)

BAAS

		BAAS Ma	BAAS Ma Me
fonction		les Blocs Autonomes d'Alarme Sonore de type Ma ou Ma-Me font parti d'un système d'alarme autonome sonore et lumineux utilisé pour donner l'ordre pendant, au moins 5 minutes, d'évacuation du public et du personnel	
références		**CCT57397**	**CCT57398**
caractéristiques			
boîtier		ABS blanc RAL9010	
dimensions (H x L x P)		185 x 300 x 75 mm	
installation		en saillie (3 points de fixation)	
poids		760 g	1100 g
indice de protection		IP 30 - IK 03	
alimentation	principale	230 V CA (+ 10 % – 15 %) 50 Hz câble 2 x 1,5 mm², longueur maxi : 100 m	
	secondaire	2 batteries 9 VCC - ⩾ 100 mAh, NiMH	
protection par fusible		fusible électronique TR5 (F1 : 200 mA temporisé - F2 : 1 A temporisé)	
autonomie		72 h en veille, 6 mois mois en arrêt	
protection contre les chocs électriques		classe II	
composition de la référence		1 BAAS + 2 batteries + accessoires de fixation + manuel d'installation	
conformité à la norme		NF C 48-150	
signal sonore	durée	5 minutes	
	type	classe B	
	puissance	90 dB à 2 m	
	conformité	norme NF S 32 001	
message enregistré		-	"Votre attention s'il vous plait, nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Le signal va retentir"
modes de diffusion		signaux sonores et lumineux uniquement	signaux sonores et lumineux uniquement
			une fois le message enregistré suivi du signal sonore + signal lumineux
			cycle du message enregistré suivi du signal sonore + signal lumineux
report d'état de l'alarme		1 sortie contact sec bornes à vis pour câbles jusqu'à 2,5 mm²	
raccordement			
autres BAAS Ma ou BAAS MaMe	nombre	30 BAAS Ma interconnectés entre eux	30 BAAS MaMe interconnectés entre eux
	câble	1 ou 2 paire 8/10e, type SYT1	
		-	un 3e fil est nécessaire pour la synchronisation du message enregistré
	longueur	500 m maxi	
déclencheurs manuels externes	nombre	de 1 à 30 maxi sur 1 ligne pour l'ensemble des BAAS Ma ou BAAS MaMe	
	câble	1 paire 8/10e, type SYT1	
	longueur	500 m maxi	
télécommande	type	télécommande pour bloc de secours TBS	
	raccordement	1 paire 8/10e, type SYT1	
	longueur	500 m maxi	
pièce de rechange			
batterie 9 VCC (lot de 2)		**CCT57389**	

Blocs autonomes d'alarmes lumineux

Commercialisation courant deuxième semestre 2012 →